

Nowa Ruda, dnia 8 września 2006r.

ZGKiM/ZP-17/04/06

Wszyscy zainteresowani

dotyczy: postępowania przetargowego nr ZGKiM/ZP-17/06 na Dostawę oleju opałowego do kotłowni lokalnych na sezon 2006-2007

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wyjaśnia,

Wyjaśnienie Opisu przedmiotu zamówienia, pkt 4.1. podpunkt 1)

Dostawa oleju opałowego do kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nowa Ruda w ilości 275.000 litrów. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą specjalistycznymi autocysternami o ładowności od 5.000 do 15.000 litrów, zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – Instalacja pomiarowa przewoźna do wydawania paliw ciekłych, wskazująca dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda (Dz.U. NR 77 poz.731).

Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15 °C nastąpi zgodnie z Polską Normą PN-ISO 91-1.

Stosownie zapis paragrafu 3 ustęp 1. umowy uzyskuje brzmienie:

Dostawy oleju opałowego odbywać się będą specjalistycznymi autocysternami o ładowności od 5.000 do 15.000 litrów, zaopatrzonymi w posiadające ważne cechy legalizacyjne urządzenia wydawcze – Instalacja pomiarowa przewoźna do wydawania paliw ciekłych wskazująca dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 kwietnia 2004 w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda.(Dz.U. NR 77 poz.731).

Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. Rozliczenie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej +15 °C nastąpi zgodnie z Polską Normą PN-ISO 91-1.

Pozostałe punkty zmodyfikowanej SIWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Marian Zdunek