

Nowa Ruda, dnia 6 lutego 2007r.

WI.341/02/01/07

Oferenci

dotyczy: postępowania nr WI.341/02/07 na zadanie „Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla rejonu ulic Sportowa i os. Piastowskie. Etap I.”

W odpowiedzi na przesłane zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia:

1. W przedmiarze robót branży drogowej w pozycji 3 dotyczącej rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej jest obmiar 213 m². Zgodnie z przyjętymi założeniami w dokumentacji projektowej – obmiar ten ma wynosić 436 m².
2. Ponieważ w dokumentacji projektowej założono, że w miejscu wykonania robót kanalizacyjnych przed wykonaniem robót bitumicznych powinna być wykonana podbudowa z kruszywa łamanego na gr. 20cm oraz korytowanie pod wykonanie tej podbudowy na powierzchni 242,6m² (186,8m * 1,1m – kolektor oraz 41,2m * 0,9m – przykanaliki). W związku z tym przy wycenie prac prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży drogowej o dodatkowe pozycje uwzględniające ww. prace.

BURMISTRZ
Kiliński
Tomasz Kiliński

Otrzymują:

1. Adresat,
2. WI a/a.

Osoba sporządzająca:
Roman Kaczmarek 06.02.2007r.