

GMINA MIEJSKA
Nowa Ruda

MK/341/01/08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont posadzki wykonanej z deszczulek parkietowych w "Małej hali" znajdującej się w Hali sportowej w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 16.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.umnowaruda.bip.info.pl.

Pytanie 1.

W opisie wykonania prac remontowych Zamawiający pisze, że w chwili obecnej w parkiecie znajduje się 8 stalowych uchwytów do mocowania urządzeń sportowych. Proszę o dokładne określenie:

- *jakiego typu są to uchwyty*
- *na jakiej głębokości sięgają one w głąb podłogi*
- *czy miejsce po uchwytach należy wzmocnić, jeżeli tak to w jaki sposób?*

Odpowiedź:

Uchwyty przeznaczone do demontażu wykonano z blachy o grubości około 1,0 mm i wymiarach 12x24 cm, które są zamontowane w płaszczyźnie parkietu (nie sięgają w głąb podłogi) w zagłębieniu wykonanym w deszczułkach przymocowane 6 śrubami M6. W miejscach demontażu uchwytów konieczna jest wymiana deszczulek. W miejscach usunięcia uchwytów nie trzeba wzmacniać posadzki.

Pytanie 2.

Według SIWZ Wykonawca będzie miał za zadanie zamontować listwy wentylacyjne – proszę o określenie:

- *czy podobnie jak parkiet listwy będą dostarczane przez Zamawiającego, czy też nie.*
- *Jakie rozmiary listew powinny być zamontowane*
- *czy należy zamontować listwy frezowane, czy też nie*
- *sposobu montażu listew przyściennych – czy mają być one montowane tylko i wyłącznie za pomocą gwoździków, czy za pomocą gwoździków oraz kleju*

Odpowiedź:

Listwy przypodłogowe dostarcza wykonawca. Listwy frezowane o nieskomplikowanym kształcie

mocowane przy pomocy gwoździków, rozmiar 4cm x 4cm. Zamawiający nie przewiduje zamontowanie listew wentylacyjnych.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje wymianę listew progowych, jeżeli tak to w jakiej ilości oraz z jakiego tworzywa powinny być one wykonane

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany listw progowych.

Pytanie 4.

W opisie wykonania prac remontowych napisano, że przewiduje się pomalowanie pól charakterystycznych na boiskach sportowych:

- proszę o wymienienie tych pól*
- proszę o sprecyzowanie ilości kolorów jakie należy wykorzystać przy malowaniu pól charakterystycznych oraz ich nazw*

Odpowiedź:

Przewiduje się pomalowanie następujących pól na posadzce pow. 550,0 m²

- boisko do gry w siatkówkę - kolor niebieski - pow. 152,0 m²,
- boisko do koszykówki (bez „trumień”) - kolor żółty - pow. 188,0 m²,
- „trumny” na boisku do koszykówki - kolor czerwony - pow. 35,0 m²,
- posadzka poza boiskiem do koszykówki - kolor zielony - pow. 175,0 m²
- znak graficzny w kole środka boiska do koszykówki – kolor opis pkt 6

Pytanie 5.

Proszę o sprecyzowanie podłoża, na którym umieszczone są klepki parkietowe

Odpowiedź:

Klepki parkietowe są przymocowane do desek ułożonych na legarach drewnianych i mocowanych za pomocą gwoździ.

Pytanie 6.

Proszę o sprecyzowanie, jak ma wyglądać herb oraz napis na parkiecie. Proszę o uściślenie z ilu kolorów ma być wykonany herb oraz nazwa oraz czy w grę wchodzi naklejka zamiast malowania w/w elementów na parkiecie.


Odpowiedź:

W kole środkowym o średnicy 180 cm pow. 10,20 m², boiska do koszykówki przewiduje się wykonanie herbu Nowej Rudy z napisem „NOWA RUDA”. W herbie przewiduje się wykorzystanie następujących barw:

- kolor pnia żółty - powierzchnia około 2,10 m²,
- tło herbu kolor czerwony - powierzchnia około 2,00 m²,
- wypełnienie pozostałej powierzchni koła kolor pomarańczowy - powierzchnia około - 4,10 m²
- obramowania kolor czarny i biały, - powierzchnia 1,00 m²,
- napis „NOWA RUDA” kolor – biały, - powierzchnia 1,00 m²

Zamawiający nie dopuszcza stosowania naklejki zamiast malowania.

WZÓR HERBU MIASTA NOWA RUDA



Pytanie 7.

Proszę o uściślenie czy herb i napis oraz pomalowanie farbą pola charakterystycznego także obowiązuje trzyletnia gwarancja.

Odpowiedź:

Na herb i napis „NOWA RUDA” obowiązuje trzyletnia gwarancja.

Pytanie 8.

Jakie mają być wymiary deszczulek parkietowych i jakiej klasy?

Odpowiedź:

Deszczułki parkietowe o wymiarach 2 x 7 x 40 cm, I-klasy

Pytanie 9.

Czy deszczułki parkietowe dostarcza Inwestor

Odpowiedź:

Deszczułki parkietowe dostarcza wykonawca (zmiana w SIWZ”)

Pytanie 10.

Jaki znak graficzny, jakiej wielkości oraz w jakim miejscu ma być umieszczony?

Odpowiedź:

W kole środkowym o średnicy 180 cm pow. 10,20 m², boiska do koszykówki przewiduje się wykonanie herbu Nowej Rudy z napisem „NOWA RUDA”. W herbie przewiduje się wykorzystanie następujących barw:

- kolor pnia żółty - powierzchnia około 2,10 m²,
- tło herbu kolor czerwony - powierzchnia około 2,00 m²,
- wypełnienie pozostałej powierzchni koła kolor pomarańczowy - powierzchnia około 4,10 m²

- obramowania kolor czarny i biały, - powierzchnia 1,00 m²,
- napis „NOWA RUDA” kolor – biały, - powierzchnia 1,00 m²

Pytanie 11.

Czy listwy przyściennie mają być nowe czy takie same, które są na sali obecnie?

Odpowiedź:

Listwy przyściennie nowe – dostarczane przez Wykonawcę.

Pytanie 12.

Prosiłbym o jasne wyjaśnienie pkt. 9 specyfikacji: "Pomalowanie pól charakterystycznych na boiskach sportowych tj. całej powierzchni posadzki z różnicowaniem kolorów w poszczególnych boiskach o kolorystyce ustalonej z Inwestorem. Powierzchnia parkietu malowanego na kolor wynosi 550,00 m².

Odpowiedź:

Przewiduje się pomalowanie następujących pól na posadzce pow. 550,0 m²

- boisko do gry w siatkówkę - kolor niebieski - pow. 152,0 m²,
- boisko do koszykówki (bez „trumień”) - kolor żółty - pow. 188,0 m²,
- „trumny” na boisku do koszykówki - kolor czerwony - pow. 35,0 m²,
- posadzka poza boiskiem do koszykówki - kolor zielony - pow. 175,0 m²
- znak graficzny w kole środka boiska do koszykówki – kolor opis pkt 6

Pytanie 13.

Dotyczy poz. 9 Książki przedmiarów: w jakim miejscu na powierzchni boiska ma być wykonany herb miasta i napis oraz jakiej treści i wielkości?

Odpowiedź:

W kole środkowym o średnicy 180 cm boiska do koszykówki przewiduje się wykonanie herbu Nowej Rudy z napisem „NOWA RUDA”. W herbie przewiduje się wykorzystanie następujących barw:

- kolor pnia żółty - powierzchnia około 2,10 m²,
- tło herbu kolor czerwony - powierzchnia około 2,00 m²,
- wypełnienie pozostałej powierzchni koła kolor pomarańczowy - powierzchnia około 4,10 m²
- obramowania kolor czarny i biały, - powierzchnia - 1,00 m²,
- napis „NOWA RUDA” kolor – biały, - powierzchnia - 1,00 m²

Pytanie 14.

Czy lakier użyty do realizacji zadania ma być z zastosowaniem na podłogi sportowe spełniające normę na antypoślizgowość wg DIN 18032 cz II?

Odpowiedź:

Do zadania ma być zastosowany lakier antypoślizgowy zgodny z normą DIN 18032.

Pytanie 15.

Czy wypełnienie pól boisk sportowych kolorem, linie boisk sportowych oraz herb miasta i napis mają być wykonane w technologii między warstwowej tzn. pomiędzy warstwami lakieru nawierzchniowego?

Odpowiedź:

Wypełnienie pól boisk sportowych kolorem, linii boisk sportowych oraz herb miasta mają być wykonane w technologii między warstwowej.

Pytanie 16.

Czy do ułożenia Inwestor przewiduje tylko ułożenie parkietu w ilości 58,5m²?

Odpowiedź:

Przewiduje się wymianę parkietu w miejscach znacznego zniszczenia tj. na powierzchni nie większej niż 10% powierzchni posadzki czyli na powierzchni 58,5 m² posadzki parkietowej.

Pytanie 17.

Dotyczy poz. 2 Książki przedmiarów: czy parkiet o powierzchni 580,50 m² podlega całkowitemu przełożeniu, czy tylko uzupełnieniu w ilości 58,5 m², a pozostała powierzchnia podlega tylko renowacji?

Odpowiedź:

Wymianie podlega maksymalnie 58,5 m² posadzki a pozostała powierzchnia podlega jedynie renowacji.

Pytanie 18.

Czy listwy przypodłogowe, które należy wymienić na nowe w ilości 100,93 mb. mają posiadać otwory wentylacyjne umożliwiające wentylację przestrzeni podpodłogowej?

Odpowiedź:

Listwy przypodłogowe nie muszą posiadać otworów wentylacyjnych.

Pytanie 19.

Czy istniejący parkiet przyklejony jest bezpośrednio do posadzki betonowej, czy zamontowany jest do konstrukcji (rusztu) podłogi?

Odpowiedź:

Parkiet nie jest przymocowany do posadzki betonowej, jest przymocowany do ślepej podłogi.

Pytanie 20.

Jeżeli parkiet montowany jest na konstrukcji (rusztu) to jest on przybijany do ślepej podłogi czy przyklejony na przykład do płyty?

Odpowiedź:

Parkiet jest przybijany do ślepej podłogi wykonanej z desek, przymocowanych do rusztu drewnianego.

Pytanie 21.

Jaką grubość mają istniejące deszczułki oraz z jakiego gatunku drewna są wykonane?

Odpowiedź:

Istniejące deszczułki mają grubość 20 mm i są wykonane z drewna dębowego.

Pytanie 22.

Czy w poprzednich latach była wykonywana już renowacja istniejącej podłogi?

Odpowiedź:

W poprzednich latach nie była wykonywana renowacja parkietu.

Pytanie 23.

Jaki jest istniejący wzór ułożenia deszczulek parkietowych?

Odpowiedź:

Istniejący wzór ułożenia deszczulek parkietu w „jodelkę”.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ jak niżej:

Punkt 2.4. SIWZ “Termin wykonania zamówienia”

Zamawiający ustala nowy termin wykonania zamówienia, jako termin pożądany i wymagany: od dnia podpisania umowy do dnia **20.04.2008 r.**

Dodatek nr 1 SIWZ “Formularz ofertowy”

W wykazie załączników do oferty (strona 4), Zamawiający żąda złożenia załącznika nr 10 *“Dokument uprawniający do złożenia oferty przez więcej niż jeden podmiot oraz przez podmioty nieposiadające osobowości prawnej np. Umowa spółki cywilnej ze wskazaniem osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania podmiotu”*, w przypadku podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie. Zamawiający omyłkowo jako załącznik nr 10 wskazał *“Wyceniony przedmiar robót”*, który nie jest wymagany i nie należy go wypełniać.

Dodatek nr 3 SIWZ “Opis przedmiotu zamówienia”

Zamawiający wprowadza zmianę polegającą na:

W punkcie nr 2.1. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zapisano

„Deszczułki posadzkowe drewniane o wilgotności 7-9%, o wymiarach 2,0x7,0x40cm z drewna dębowego, klasy I”.

W punkcie nr 2.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zapisano

„Listwy przyściennie z drewna liściastego o wilgotności do 10%, szlifowane, frezowane o nieskaplikowanym kształcie o wymiarze 4x4 cm”.

W “Opisie wykonania prac remontowych posadzki z deszczulek parkietowych w “Małej hali” (...). Dane ogólne – stan istniejący zapisano

„Ponadto w poziomie parkiecie znajduje się 8 stalowych uchwytów, wykonanych z blachy o gr. 1,0 cm i wymiarach 12x25 cm przymocowanych do powierzchni parkietu, służących do mocowania urządzeń sportowych które nie są obecnie wykorzystywane. W miejscach uchwytów stalowych należy wymienić deszczułki parkietowe”.

W "Opisie wykonania prac remontowych posadzki z deszczulek parkietowych w "Małej hali" (...)". „Opis rozwiązań projektowych” podpunkt 1, 9 opisu technicznego zapisano:

1. Wymiana uszkodzonych lub zużytych klepek na nowe deszczułki dębowe o wymiarach 2,0x7,0x40cm, co stanowi około 10 % całej powierzchni parkietu tj. 58,50 m²

9. Pomalowanie pól charakterystycznych boisk sportowych na całej powierzchni posadzki z różnicowaniem kolorów poszczególnych boisk o kolorystyce (bez koła środkowego w którym przewiduje się malowanie herbu) tj.

- | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|
| - boisko do gry w siatkówkę | - kolor niebieski | - pow. 152,0 m ² , |
| - boisko do koszykówki (bez „trumień”) | - kolor żółty | - pow. 188,0 m ² , |
| - „trumny” na boisku do koszykówki | - kolor czerwony | - pow. 35,0 m ² , |
| - posadzka poza boiskiem do koszykówki | - kolor zielony | - pow. 175,0 m ² , |

Namalowanie w kole środkowym o średnicy 180 cm boiska do koszykówki herbu Nowej Rudy z napisem „NOWA RUDA”. W herbie przewiduje się wykorzystanie następujących barw z procentowym udziałem kolorów:

- | | |
|---|--|
| - kolor pnia - żółty | - powierzchnia około 2,10 m ² , |
| - tło herbu kolor - czerwony | - powierzchnia około 2,00 m ² , |
| - wypełnienie pozostałej powierzchni koła kolor -pomarańczowy | -powierzchnia około - 4.10m ² |
| - obramowania kolor czarny i biały, | - powierzchnia - 1,00 m ² |
| - napis „NOWA RUDA” kolor – biały, | - powierzchnia - 1,00 m ² , |

W "Opisie wykonania prac remontowych posadzki z deszczulek parkietowych w "Małej hali" (...)". W punkcie 1. 5 „Rozwiązania materiałowe” opisu technicznego zapisano:

„Deszczułki posadzkowe dębowe o wilgotności 7-9%, o wymiarach 2,0x7,0x40,0 cm, klasy I

Listwy przysściennne z drewna liściastego, frezowane rozcieńczalnikowi nieskaplikowanym kształcie”.

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert jak niżej:

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski Nowa Ruda, ul. Rynek 1, sekretariat

Termin składania ofert: 10.03.2008 r., godz. 10⁰⁰

Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski Nowa Ruda, ul. Rynek 11 pok. 308

Termin otwarcia ofert: 10.03.2008., godz. 10³⁰

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński