



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.nowaruda.biuletyn.net e-mail: wi@um.nowaruda.pl

do wszystkich Wykonawców

Wasze pismo z dnia: - **Wasz znak:** - **Nasz znak:** WI.271.4.2.2013.AZ **Data:** 17.06.2013

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadanie pn.: Modernizacja drogi ul. Stara Osada.

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ jak niżej:

1. Czy w zakresie prac należy przewidzieć zaprojektowanie tzw. „kanału technologicznego”?
odp. W zakresie opracowania nie przewiduje się wykonania tzw. „kanału technologicznego”.
2. Czy w ramach zamówienia należy wykonać projektu budowy/przebudowy obiektów inżynierskich? Jeśli tak – to proszę o informację jakie?
odp. W zakresie opracowania nie przewiduje się wykonania projektu budowy/przebudowy obiektów inżynierskich.
3. Czy Zamawiający jest właścicielem /dysponentem wszystkich działek gruntowych, po których przebiega projektowana droga?
odp. Projektowana droga przebiega przez działki będące własnością Gminy Miejskiej Nowa Ruda.
4. Czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się obszary Natura 2000?
odp. W pobliżu planowanej inwestycji nie znajdują się obszary Natura 2000.
5. Czy Zamawiający może potwierdzić, że zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego będzie znajdować się w obrębie projektowanej drogi, czy też należy się liczyć z tym, że przyłączy energetyczne znacznie wykróczy poza zakres drogi?
odp. Należy wykonać wydzielony obwód kablem podziemnym z SO ul. Wrześni kierunek do ul. Stara Osada.
6. Jaki sposób odwodnienia drogi przewiduje Zamawiający – kanalizacja deszczowa czy odwodnienie powierzchniowe? Czy Zamawiający dysponuje informacją o odbiornikach przewidywanego odwodnienia drogi i czy może je wskazać?
odp. Zamawiający przewiduje odwodnienie drogi poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.
7. Czy Zamawiający dysponuje informacją o odbiornikach przewidywanego odwodnienia drogi i czy może je wskazać?
odp. W obrębie projektowanej drogi znajduje się kanalizacja deszczowa fi 600 do której Zamawiający przewiduje podpięcie projektowanego kolektora deszczowego.
8. Czy Zmawiający dysponuje jakimikolwiek uzgodnieniami/warunkami technicznymi/wytycznymi dotyczącymi przewidywanego odwodnienia i oświetlenia drogi? Jeśli tak, to proszę o ich udostępnienie.
odp. Zamawiający nie dysponuje uzgodnieniami/warunkami technicznymi/wytycznymi dotyczącymi odwodnienia i oświetlenia.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.nowaruda.biuletyn.net e-mail: wi@um.nowaruda.pl

9. W jakim celu Zamawiający żąda projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót skoro nieznany jest ani czas trwania ani szczegółowy harmonogram (z podziałem na zadania) prowadzenia robót budowlanych i w związku z tym nie ma możliwości szczegółowego opracowania tego projektu? Czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem zlecenie zaprojektowania organizacji ruchu na czas budowy wykonawcy robót budowlanych, tym bardziej, że w czasie między wykonaniem dokumentacji projektowej a rozpoczęciem robót budowlanych mogą istotnie zmienić się warunki miejscowe?

odp. Zamawiający nie wymaga wskazania terminów wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Projekty organizacji ruchu mają być dostosowane do technologii prac drogowych założonych przez projektanta.

10. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub któregośkolwiek z jego części, jeżeli niedotrzymanie terminów umownych zostanie spowodowane zwłoką instytucji opiniujących/uzgadniających projekt, jego części lub opracowania przedprojektowe i towarzyszące – szczególnie w odniesieniu do tzw. „decyzji środowiskowej” i możliwości nałożenia na wykonawcę obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko?

odp. Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział 15: Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Powyższe zmiany dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego.

11. Czy Zamawiający przewiduje wzrost wynagrodzenia z tytułu ewentualnych zmian terminu wykonania umowy spowodowanej zwłoką instytucji opiniujących/uzgadniających projekt, jego części lub opracowania przedprojektowe i towarzyszące?

odp. Zamawiający nie przewiduje wzrostu wynagrodzenia.

12. Czy żądana przez Zamawiającego ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej obejmuje również egzemplarze niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

odp. Tak.

13. Czy Zamawiający właściwie określił wysokość kar umownych w projekcie umowy? - 0,2% za każdy dzień zwłoki wydaje się wartością przesadzoną i rzadko spotykaną w umowach projektowych.

odp. Tak.

14. Czy Zamawiający mógłby umieścić we wzorze umowy możliwość płatności częściowych, szczególnie w odniesieniu do zapłaty za prace przedprojektowe i towarzyszące (np. mapa do celów projektowych, badania geotechniczne itp.)?

odp. Zamawiający nie przewiduje w umowie płatności częściowych.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zamawiający

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
Roman Kaczmarek
Roman Kaczmarek