

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy WI.271.07.2013/MF

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie:

1. w rozdziale 1 SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia*, pkt. 2 *Zakres przedmiotu zamówienia*, ppkt. 2. - W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcjonalno-użytkowe, co materiały wymienione w opisie. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. W przypadku zmiany oferowanego źródła ciepła w stosunku do rozwiązań projektowych i związanej z tym zmiany projektowanej instalacji odprowadzenia spalin oferent jest zobowiązany do dokonania obliczeń potwierdzających prawidłowość doboru instalacji spalin przyjętej w ofercie (w zakresie średnic i oporów przepływu spalin). Przedmiotowe obliczenia zostaną uznane za właściwe i wystarczające, pod warunkiem zaakceptowania ich przez projektanta.

Podstawowe parametry źródła ciepła, które powinny spełniać wymogi projektowe to:

- 1) rodzaj kotła - kocioł kondensacyjny,
- 2) wymiennik spaliny - woda – ze stali kwasoodpornej
- 3) palnik – promiennikowy
- 4) moc kotła:
 - przy parametrach 800/600 - 51-546 kW +/- 5%
 - przy parametrach 400/300 - 57-600 kW +/- 5%
- 5) pojemność wodna kotła - nie mniej niż 600l
- 6) Sprawność znormalizowana (wg DIN 4702 cz.8) w odniesieniu do dolnej/górnej wartości opałowej nie mniej niż
 - przy parametrach 750/600 - 107,2 / 96,6%
 - przy parametrach 400/300 - 109,7 / 98,8%

2. w rozdziale 1 SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia*, pkt. 3 *uwagi ogólne* ppkt. 6. -. słowo „Zamawiający” zastępuje słowem „Wykonawca”.

3. w § 7 ust. 1 pkt . 5 załączniku nr 7 do SIWZ wzór umowy - słowo „opóźnienie” zastępuje słowem „zwłoka”.

Pozostała część SIWZ - pozostaje bez zmian

INFORMACJE O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

BURMISTRZ

Tomasi Kilinski