


RZUT PARTERU BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250




UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEN "SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE"
1. Instalacje oświetleniowe wykonąć przewodem YDY o przekroju żyły 1,5mm², a na sali gimnastycznej przewodem YDY o przekroju żyły 2,5mm² jako podrynkowe
2. W węzłach sanitarnych stosować oprawy oraz osprzęt hermetyczny, IP co najmniej 44

OZNACZENIA:

- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, 10A, 250V, P.T.
 - WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - PRZĘCĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, P.T.
 - PRZĘCĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - PRZĘCĄCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, P.T.
 - PRZĘCĄCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - OPRAWA OŚWIEPLENIA AWARYJNEGO, LED, 1H, Z AUTOTESTEM
- OZNACZENIA OPRAW OŚWIEPLENIOWYCH ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

PLAN ORIENTACYJNY:



WSTĘPNE WYMIARY I IZBNE MAŁEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIEKZY PROJEKTEM A STANIEB ISTNIEJĄCIMA
MAŁEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

INWESTOR:

GINIA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWISKO	SPECJ. UPRAWNIEN.	NR. UPRAWNIEN.	PODPIS	DATA
------------	----------	-------------------	----------------	--------	------

PROJEKTANT	Mariusz Strzalkiewicz	elektryczna	Gp-7342/1843/94		02.2014
------------	-----------------------	-------------	-----------------	--	---------

OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				
--------------	----------------------	--	--	--	--

TYTUL RYSUNKU	PROJEKT WYMIANY OPRAW OŚWIEPLENIOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE				
---------------	---	--	--	--	--

PODZIAŁKA	1:250	FAZA: PBW	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS. E3	NR REWIZJI
-----------	-------	-----------	---------------------	------------	------------

PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE