



RZUT 1-PIĘTRA BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250



PLAN ORIENTACYJNY:



Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie. W przypadku niezgodności powieźć projektantowi a stądże istniejących należy ujednolicić z projektantem.

INWESTOR:

GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO:

PROJEKTANT:

OPRACOWUJĄCY:

TYTUŁ RYSUNKU:

PODZIAŁKA:

FAZA:

BRANŻA:

NR RYS.:

NR REWIZJI:

OZNACZENIA:

- WYŁĄCZNIK JEDNODOBIEGUNOWY, 10A, 250V, P.T.
- WYŁĄCZNIK JEDNODOBIEGUNOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
- PRZECIĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, P.T.
- PRZECIĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
- PRZECIĄCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, P.T.
- PRZECIĄCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, LED, 1H, Z AUTOTESTEM
- OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA OD PORAŻEN "SAMOCZYNNNE WYŁĄCZNIKI"

- Instalacje oświetleniowe wykonąć przewodem YDY o przekroju żyły 1,5mm², a na sali gimnastycznej przewodem YDY o przekroju żyły 2,5mm² jako podwójnikowe
- W węzłach sanitarnych stosować oprawy oraz osprzęt hermetyczny, IP co najmniej 44

STANOWISKO	NAZWISKO	SPECJ. UPRAWNIEN.	NR. UPRAWNIEN.	PODPIS	DATA
PROJEKTANT	Mariusz Strzalkiewicz	elektryczna	GP-73427/1843/94		02.2014
OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				02.2014
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT WYMIANY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE				
PODZIAŁKA	1:250	FAZA: PBW	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS. E4	NR REWIZJI
PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE					