



RZUT 2-PIĘTRA BUDYNEK GIMNAZJUM NR 2 SKALA 1:250



UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ "SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE"
1. Instalacje oświetleniowe wykonac przewodem VDY o przekroju żyły 1,5mm², a na sali gimnastycznej przewodem VDY o przekroju żyły 2,5mm² jako podłynkowe
2. W węzłach sanitarnych stosować oprawy oraz osprzęt hermetyczny, IP co najmniej 44

OZNACZENIA:

- WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, 10A, 250V, P.T.
 - WYŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - PRZĘCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, P.T.
 - PRZĘCZNIK ŚWIECZNIKOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - PRZĘCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, P.T.
 - PRZĘCZNIK SCHODOWY, 10A, 250V, SZCZELNY IP 44, P.T., N.T.
 - OPRAWA OŚWIETLENIA AMARYNEGO, LED, 1H, Z AUTOTESTEM
- OZNACZENIA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ



WSTĘPNE WYMIARY I ZESZNE NALCZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWIĘDZ PROJEKTOWI A STANIEB ISTNIEJĄCYM NALCZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

INWESTOR:

GINIA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAMZWSKO:	SPECJ. UPRAWNIEN:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT	Mariusz Strzalkiewicz	elektryczna	GP-7342/1843/94		02.2014
OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				02.2014
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT WYMIANY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE					
ULAKACZOWA 8, 57-400 NOWA RUDA					
RZUT 2-PIĘTRA					
PODZIAŁKA: 1:250	FAZA: PBW	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS. E5	NR REWIZJI	
PROJEKT STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE					