



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.nowaruda.biuletyn.net e-mail: wi@um.nowaruda.pl

do wszystkich Wykonawców

Wasze pismo z dnia: - **Wasz znak:** - **Nasz znak:** WI.271.04.2014/MF **Data:** 01.07.2014

Dotyczy: Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ jak niżej:

1. Prosimy o podanie dokładnych parametrów opraw oświetleniowych na przedmiotowym zadaniu:
 - moc opraw
 - rodzaje odbłyśników – rastrów
 - stopnia uszczelnienia IP
 - rodzaju kloszy (pryzmatyczny lub opalizowany).**odp. Rodzaje i opis opraw znajduje się w opisie technicznym.**

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zamawiający

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
Roman Kaczmarek
Roman Kaczmarek