



# URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68  
[www.nowaruda.biuletyn.net](http://www.nowaruda.biuletyn.net) e-mail: [wi@um.nowaruda.pl](mailto:wi@um.nowaruda.pl)

## do wszystkich Wykonawców

<b>Wasze pismo z dnia:</b>	<b>Wasz znak:</b>	<b>Nasz znak:</b>	<b>Data:</b>
-	-	WI.271.04.2014/MF	02.07.2014

**Dotyczy: Termomodernizacja obiektów edukacyjnych – Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie**

### ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) udziela odpowiedzi na zapytania do SIWZ jak niżej:

1. W przedmiarze robót w poz. 15 jest mowa o usunięciu przeszkleń w ilości 16 szt – 36 m2 natomiast w zestawieniu stolarki paneli do uzupełnienia jest 22 szt, prosimy o podanie prawidłowej ilości.  
**odp. Należy przyjąć 22 szt.**
2. Czy należy wymienić istniejące blachy w fasadzie frontowej na nowe panele? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki i przedmiaru.  
**odp. Nie.**
3. czy projekt przewiduje wymianę – zamianę przeszkleń istniejących otworów w fasadzie frontowej, czy pozostawienie istniejącego przeszkleń?  
**odp. Nie.**
4. Prosimy o podanie obmiaru dotyczącego poz. nr 23 w przedmiarze robót.  
**odp. Do wyceny przyjąć ilość podaną w przedmiarze.**
5. W związku z wymianą instalacji C.O. zachodzi konieczność wymiany leżaków w części niepodpiwniczonej budynku. Brak jest tego zakresu robót w przedmiarze (jest kanał technologiczny, który jest zakryty istniejącą nową podłogą). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót w tym zakresie.  
**odp. Należy przewidzieć roboty rozbiórkowe związane z odsłonięciem kanału oraz przywrócenie do stanu pierwotnego po wykonaniu robót w pomieszczeniach przez które prowadzony jest kanał technologiczny.**
6. W jaki sposób należy odprowadzić wodę deszczową z zaprojektowanych nowych systemowych naświetli piwnicznych?  
**odp. Do wyceny przyjąć naświetla systemowe wyposażone w system odprowadzenia wód deszczowych np. Firmy MEA lub inne.**

### INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji nie przedłuża terminu składania ofert.

**Zamawiający**

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
*Roman Kaczmarek*  
Roman Kaczmarek

**Wydział Infrastruktury i Inwestycji**  
e-mail: [wi@um.nowaruda.pl](mailto:wi@um.nowaruda.pl)