

Nowa Ruda, dnia 23 lutego 2015 r

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy **WI.271.1.2015.AZ**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa drogi wewnętrznej do obszaru przemysłowego przy ul. Słupieckiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://www.nowaruda.biuletyn.net/>

Pytanie nr 1: Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?

Odpowiedź: Warunki gwarancji zgodne z zapisami zawartymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) § 12 „Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi).

Pytanie nr 2: Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.

Odpowiedź: Inwestor nie wyraża zgody na zamianę ponieważ słup kompozytowy nie jest rozwiązaniem równoważnym do zaprojektowanego.

Pytanie nr 3: Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?

Odpowiedź: Min. stopień ochrony wynosi IP43.


Pytanie nr 4: Zgodnie z rozporządzeniem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów od 1. stycznia 2015r. wszystkie słupy oświetleniowe przeznaczone do stosowania przy drogach publicznych będą musiały spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu wg normy PN-EN 12767. Czy słupy proponowane w dokumentacji projektowej spełniają te wymagania?

Odpowiedź: Oferowane słupy muszą spełniać normy i przepisy obowiązujące na dzień składania oferty.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że w wyniku modyfikacji **nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zamawiający

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji

Roman Kaczmarek