

Nowa Ruda, dnia 24 listopada 2015 r

**Gmina Miejska Nowa Ruda**  
**ul. Rynek 1**  
**57-400 Nowa Ruda**

Nr sprawy: WI.271.14.2015/MF

**do wszystkich zainteresowanych**

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oświetlenie ulicznego ul. Kasztanowej w Nowej Rudzie***

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://www.nowaruda.biuletyn.net/>

**Pytanie:**

W związku z tym że ani w Projekcie Budowlanym, ani w STWiOR, nie zostały podany parametr mocy projektowanych opraw LED, prosimy o podanie jakiej mocy wyrażonej w watach (W) mają być projektowane oprawy.

**Odpowiedź:**


Ulica Kasztanowa jest drogą klasy S3. Minimalne średnie natężenie oświetlenia na tej drodze powinno wynosić >7,5 lux. Zamawiający wymaga aby zostały zastosowane oprawy LED z systemem sterowania o minimalnej mocy 52W. Dobór oprawy o tej mocy skutkuje nam uzyskaniem średniego natężenia oświetlenia w granicach 10 lx.

**Pytanie**

Prosimy o podanie mocy opraw montowanych na słupach.

**Odpowiedź:**

Ulica Kasztanowa jest drogą klasy S3. Minimalne średnie natężenie oświetlenia na tej drodze powinno wynosić >7,5 lux. Zamawiający wymaga aby zostały zastosowane oprawy LED z systemem sterowania o minimalnej mocy 52W. Dobór oprawy o tej mocy skutkuje nam uzyskaniem średniego natężenia oświetlenia w granicach 10 lx.

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
  
Roman Kaczmarek