

Gmina Miejska Nowa Ruda  
ul. Rynek 1  
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: WI.271.01.2017/MF

do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda – Ochotnicza Straż Pożarna**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej [www.gmina.nowaruda.pl](http://www.gmina.nowaruda.pl)

#### Pytanie 1

Ogrodzenie panelowe jest objęte wyceną – brak w przedmiarze

#### Odpowiedź:

Ogrodzenie panelowe nie należy do zakresu przetargu.

#### Pytanie 2

Napis na budynku Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Ruda - brak w przedmiarze, nie ma również w dokumentacji z czego mają być te litery.

#### Odpowiedź:

Napis na budynku "Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Ruda" znajduje się w przedmiarze (poz. 272). Litery należy wykonać jako malowane.


Niezależnie od powyższego zamawiający przypomina, iż szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. Należy wskazać, że Zamawiając w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót, który stanowi dodatek do SIWZ służyć wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym. Wykonawca powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. W związku z powyższym, wykonawca powinien ująć w wycenie wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami.

#### Pytanie 3

W opisie technicznym przyjęto: Drewniane elementy konstrukcji dachowej z drewna klasy K30, prosimy o dokładne określenie klasy drewna konstrukcyjnego

#### Odpowiedź:

Wymieniane elementy konstrukcyjne więźby oraz elementy do wzmocnień konstrukcji dachowej, należy zastosować z drewna iglastego (sosna, świerk), klasy nie niższej niż C30, suszone komorowo, nasycone środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi.

Naczelnik Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji  
  
Roman Kaczmarek