

Uzupełnienie opisów do 5.3.13 Tabela równoważności w dokumencie Strona i Opis ul. Teatralna PW

1. U opisie „Oprawa oświetleniowa stylowa typu parkowego: ze źródłem światła LED 32 500mA” Parametry równoważności uzupełnia się o zapisy:

- Z treści „ Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 0-10V lub DALI” na „ Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 0-10V lub DALI wysterowany na 100% strumienia świecenia bez włączonych żadnych programów ściemniania.

- Oprawa przygotowana do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem ulicznym poprzez:

a) zabudowę gniazda NEMA 7 pin kod ANSI C136.41 i dostarczanie odpowiedniego wtyku zapewniającego pracę oprawy do momentu zamontowania urządzenia sterującego

lub

b) przygotowanie i zabezpieczenie otworu pod przyszlą antenę oraz przygotowanie okablowania umożliwiającego włączenie oprawy do systemu sterowania oświetleniem poprzez montaż sterownika oświetlenia w słupie lub w oprawie

2. U opisie „Oprawa oświetleniowa drogowa: ze źródłem światła LED 32 700mA” Parametry równoważności uzupełnia się o zapisy:

- Z treści „ Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 0-10V lub DALI” na „ Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 0-10V lub DALI wysterowany na 100% strumienia świecenia bez włączonych żadnych programów ściemniania.

- Oprawa przygotowana do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zabudowę gniazda NEMA 7 pin kod ANSI C136.41 i dostarczanie odpowiedniego wtyku zapewniającego pracę oprawy do momentu zamontowania urządzenia sterującego