

Nr obwodu	Z2		2G1	2G2	2G3	2G4	201	202	203	204	
Przeznaczenie	wyłacznik	kontrola	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	
Pomieszczenie	głowny	napiecia	II piętra	II piętra	II piętra	II piętra	II piętra	II piętra	II piętra	II piętra	
			max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	

Inwestor: **Gmina Miejska Nowa Ruda**
ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

grupa projektowa: **Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł,**
ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy
e-mail: exigo.architekt@gmail.com

projekt: Termomodernizacja obiektów- Urząd Mlasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11

faza projektu: projekt budowlany

adres: **dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda**
ul. Rynek 11

BRANŻA ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Grzegorz Drelich — nr upr. SKL/0605/POOE/04 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski — nr upr. UAN VIII/83861/136/87 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

data: 14.12.2015

skala: -:--

rysunek: **SCHEMAT TABLICY II PIĘTRA "T2"**

branża: E

nr rysunku: 11.1