

Nr obwodu	Z4		4G1	4G2	4G3	4G4	401	402	403	404
Przeznaczenie	wyłacznik	kontrola	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie
Pomieszczenie	głowny	napiecia	IV piętra	IV piętra	IV piętra	IV piętra	IV piętra	IV piętra	IV piętra	IV piętra
			max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW

Inwestor: **Gmina Miejska Nowa Ruda**
ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

grupa projektowa: **Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł,**
ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy
e-mail: exigo.architekt@gmail.com

projekt: Termomodernizacja objektów- Urząd Mlasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11

faza projektu: projekt wykonawczy

adres: **dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda**
ul. Rynek 11

BRANŻA ELEKTRYCZNA

		nr upr.		podpis
projektant	mgr inż. Grzegorz Drelich	SKL/0605/POOE/04	spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń	
sprawdzający	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN VIII/83861/136/87	spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń	

data: 14.12.2015

skala: -:--

rysunek: **SCHEMAT TABLICY IV PIĘTRA "T4"**

branża: E

nr rysunku: 13.1