

Nr obwodu	Z1		1G1	1G2	1G3	1G4	1O1	1O2	1O3	1O4	
Przeznaczenie	wyłacznik	kontrola	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Gniazda wtykowe	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	
Pomieszczenie	głowny	napiecia	I piętra	I piętra	I piętra	I piętra	I piętra	I piętra	I piętra	I piętra	
			max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 2,0 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	max 0,7 kW	

Inwestor: **Gmina Miejska Nowa Ruda**
ul.Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

grupa projektowa: **Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł,**
ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy
e-mail: exigo.architekt@gmail.com

projekt: Termomodernizacja obiektów- Urząd Mlasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11

faza projektu: projekt budowlany

adres: **dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda**
ul. Rynek 11

BRANŻA ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Grzegorz Drelich — nr upr. SKL/0605/POOE/04 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski — nr upr. UAN VIII/83861/136/87 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

data: 14.12.2015

skala: -:--

rysunek: **SCHEMAT TABLICY I PIĘTRA "T1"**

branża: E

nr rysunku: 10.1