


| Nr obwodu | Z3 | | 3G1 | 3G2 | 3G3 | 3G4 | 3G5 | 3O1 | 3O2 | 3O3 | 3O4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeznaczenie | wyłacznik | kontrola | Gniazda wtykowe | Gniazda wtykowe | Gniazda wtykowe | Gniazda wtykowe | Gniazda wtykowe | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | Oświetlenie | |
| Pomieszczenie | głowny | napiecia | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | III piętra | |
| | | | max 2,0 kW | max 2,0 kW | max 2,0 kW | max 2,0 kW | max 2,0 kW | max 0,7 kW | max 0,7 kW | max 0,7 kW | max 0,7 kW | |

Inwestor: **Gmina Miejska Nowa Ruda**
**ul.Rynek 1**
**57-400 Nowa Ruda**

grupa projektowa: **Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł,**
**ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy**
**e-mail: exigo.architekt@gmail.com**

projekt: Termomodernizacja obiektów- Urząd Mlasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11

faza projektu: projekt budowlany

adres: **dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda**
**ul. Rynek 11**

BRANŻA ELEKTRYCZNA

projektant: mgr inż. Grzegorz Drelich — nr upr. SKL/0605/POOE/04 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

sprawdzający: mgr inż. Jan Kostrzanowski — nr upr. UAN VIII/83861/136/87 — spcjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń — podpis

data: 14.12.2015

skala: -:--

rysunek: **SCHEMAT TABLICY III PIĘTRA "T3"**

branża: E

nr rysunku: 12.1