SŁUP ŻELBETOWY – SŻ–1.1

4 sztuki

PRZEKRÓJ A-A



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20



B-B



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20



BETON: C30/37 (B37)
STAL: AIII (BSt500s)
OTULINA: 40mm

ZESTAWIENIE STALI
Zestawienie prętów zbrojeniowych

Nr pręta	ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]	
				6	16
1	16	2,730	4	–	10,92
2	6	1,160	17	19,72	–
długość łączna [m]				19,72	10,92
ciężar [kg/m]				0,222	1,578
ciężar łączny [kg]				4,38	17,23
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				≈22,0 kg	

dla 4 słupów: 88,0kg

Uwagi

1. Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia prętów wynoszą odpowiednio:
– dla prętów ø16 d=64mm,
– dla prętów ø6 d=24mm.
2. Przy połączeniu słupa z podciągami i wieńcami rozmieścić zbrojenie tak aby zachować wymaganą otulinę.
3. Pręty słupa łączyć na zakład min. 600mm;
4. Projekt rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi, a zaistniałe wątpliwości wyjaśniać z projektantem;

INWESTOR	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda
ADRES INWESTYCJI	57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry dz. nr 259, 260/1, 260/6, AM-18, obręb - 3 Nowa Ruda
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	yv design pracownia projektowa Iwona Kasprzyk ul. Jackowskiego 57 d 51-665 Wrocław info@yvdesign.pl tel.71 307 99 63 www.yvdesign.pl
INWESTYCJA	Budowa budynku sanitarno – szatniowego z częścią gastronomiczną i socjalną wraz z modernizacją basenów otwartych i infrastrukturą towarzyszącą (I. ETAP) oraz budowa zjazdu z ul. Sportowej (II. ETAP)
TRESĆ RYS.	KONSTRUKCJA SŁUPA SŻ-1.1
SKALA	1:20 1:10

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Wieruszewski SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Mateusz Jankowski	13/DOŚ/14 160/DOŚ/11	
DATA WYDANIA	luty 2015	NR KONTRAKTU	140113
BRANŻA: K	STADIUM: PW	NR RYSUNKU	K-12

© Niniejszy rysunek jest prawnie chroniony. Kopiowanie, uzupełnianie oraz odstępowanie osobom trzecim bez pisemnej zgody yv design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk jest zabronione.