

OZNACZENIA

- Instalacja wody zimnej
- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- Instalacja hydrantowa
- z16/c16/cy16 — Średnica rury wody zimnej/ciepłej/cyrkulacji (PE-X)
- HDN50 — Średnica rury hydrantowej (stal ocynk.)
- Pw1 — Projektowany pion instalacji wodociągowej
- PH1 — Projektowany pion instalacji hydrantowej
- HP25 — Hydrant wewnętrzny z miejscem na gaśnicę z wężem półsztywnym DN25 dług. 20mb wg PN-EN 671-1, wym. 1000x650x250mm

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Ewa Agata Nowak	135/02/DUW		Data: 26.02.2018r.
Asystent:	mgr inż. Tomasz Nowak mgr inż. Marcin Dunowski			Skala: 1:100
Temat:	Przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie, działka nr 34/20, obręb nr 7 Słupiec			Stadium: PW
Inwestor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys.: 4/IS
Tytuł rys.:	RZUT II PIĘTRA – Instalacja wodociągowa			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej