



WYKAZ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH :

- A1 - oprawa LED 45W 6100lm IP20 4000K
- A2 - oprawa LED 38W 4050lm IP20 4000K
- B1 - oprawa LED 40W 4700lm IP65 4000K
- B2 - oprawa LED 32W 3800lm IP65 4000K
- C1 - oprawa LED 25W 3010lm IP44 4000K
- C1/CR - oprawa LED 25W RDR 3010lm IP44 4000K
- C2 - oprawa LED 19W 2020lm IP44 4000K
- C3 - oprawa LED 19W 2020lm IP54 4000K
- C4 - oprawa LED 10W 860lm IP54 4000K
- E1 - oprawa awaryjna/universalna LED AT 1,2W 1h IP20
- E2 - oprawa awaryjna/szerokokątna n/ł LED AT 3W 1h IP20
- E3 - oprawa awaryjna/zewnętrzna n/ł LED AT 3W 1h IP65

W pomieszczeniu kotłowni instalacja elektryczna pozostaje bez zmian. Istniejącą rozdzielnię należy przenieść w nowe miejsce dokładając lub wymieniając brakujące odcinki przewodów.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"			
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice			
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych			

Projektant:	inż. Mieczysław Ruszała	NBGP.V		Data:	26.02.2018r.
Asystent:					
Temat:	Przebudowa budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek przy ul. Kłodzkiej 7 w Nowej Rudzie, działka nr 34/20, obręb nr 7 Słupiec				
Investor:	Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1, 58-400 Nowa Ruda				
Tytuł rys.:	RZUT PIWNIC - INSTALACJE OŚWIETLENIA				
				Nr. rys.:	E-7

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przetwarzany, uzupełniany lub odpisywany komputerowo, bez pisemnej zgody firmy projektowej.