

Nowa Ruda, dnia 29 marca 2018 r.

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **WI.271.11.2018/MF**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa budynku SP7 w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 7 na żłobek”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.gmina.nowaruda.pl

Pytanie 1: Prosimy o podanie parametrów technicznych wykładziny podłogowej rulonowej z podaniem koloru

Odpowiedź:

Parametry techniczne wykładziny podane zostały w projekcie wykonawczym w p. 5.3.8. „Posadzki i okładziny podłogowe”:

„W projekcie przewidziano ułożenie wykładzin o parametrach: klasa użyteczności 33, klasa odporności na ścieranie P lub T, klasyfikacja trudnopalności Bfl-s1 oraz Cfl-s1)”

Kolor wykładzin należy ustalić z Inwestorem.

Pytanie 2: Jaki zamawiający przyjmuje system ocieplenia z wełny mineralnej czy styropianu, prosimy również o podanie parametrów technicznych materiałów.


Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową należy zerwać część istniejącego docieplenia ścian zewnętrznych ze styropianu (miejsca wymienianego docieplenia ścian zewn. wskazane w części graficznej projektu – Rys. 8, 9 i 10 - rzuty poszczególnych kondygnacji) i zastąpić go warstwą wełny mineralnej gr. 12cm o maksymalnym współczynniku przewodności cieplnej $\lambda=0,035\text{W/mK}$.

Pytanie 3: W projekcie jest opisane wyposażenie żłobka, czy to wyposażenie jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego? Jeżeli po stronie Wykonawcy prosimy o zamieszczenie zestawienia.

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy jest wyposażenie w urządzenia pomieszczenia wydawalni zgodnie z rysunkiem nr 8 projektu wykonawczego – RZUT PARTERU – stan projektowany. Zestawienie urządzeń jest na przywołanym rysunku.

Z up. BURMISTRZA
Główny Specjalista

Mariusz Fleszar