



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Jerzy Pulit
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
30.05.2019 roku

Wasz znak:
BOS.0003.16.2019

Nasz znak:
WI-0003.16.2019

Data:
08.07.2019

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 29 maja 2019 roku

W nawiązaniu do pisma nr WI-0003.16.2019 z dnia 11.06.2019 roku w sprawie hydrantów na ul. Słonecznej, Wydział Infrastruktury i Inwestycji przekazuje w załączeniu kopię pisma Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że hydranty widoczne na przekazanych zdjęciach, nie są połączone z siecią wodociągową. Zabezpieczenie p.poż stanowią 2 inne hydranty naziemne (w okolicy budynków 39 i 46) oraz 2 podziemne (w okolicy budynków 15 i 26).

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału
Infrastruktury i Inwestycji
Zołnierczyk
Agnieszka Zolnierczyk

Załączniki: 1

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
- ③ 3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 08.07.2019 roku

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl

f. Komar

10955

URZĄD MIEJSKI W NOWEJ RUDZIE	
Wpł.	2019 -06- 24
ilość załączników	
podpis	

ul. Niepodległości 56
57-400 Nowa Ruda

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.

Tel. 074 872 4676

074 872 2345

Faks 074 872 4676

Nowa Ruda, dn. 20.06.2019 r.

**Urząd Miejski w Nowej Rudzie
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda**

i dz 603/19

Dotyczy: interpelacji radnego w sprawie stanu technicznego hydrantów na ulicy
Słonecznej w Nowej Rudzie.

W odpowiedzi na Państwa pismo ZWiK Spółka z o. o. w Nowej Rudzie informuje, że na załączonym zdjęciu do pisma z dnia 11.06.2019 r. znajdują się elementy hydrantów z początku XX wieku, które od lat 80-tych XX wieku nie są połączone z siecią wodociągową będącą w naszym posiadaniu.

W rejonie ulicy Słonecznej zlokalizowane są dwa hydranty nadziemne w rejonie budynków 39 i 46 na rozbudowanej przez spółkę w 2018 roku sieci wodociągowej oraz dwa hydranty podziemne w rejonie nieruchomości 15 i 26. Jeden z podziemnych hydrantów znajduje się około 3 metry od starego korpusu nadziemnego zamieszczonego na zdjęciu.

Należy zauważyć, że montaż dodatkowych hydrantów na terenie miasta Nowa Ruda ma sens tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie sieć wodociągowa posiada nominalne średnice umożliwiające osiągnięcie wymaganych prawem parametrów wody w hydrancie w trakcie jego eksploatacji.

Na terenie miasta w posiadaniu spółki znajdują się 183 hydranty różnych typów, z czego zainstalowane po roku 2000 stanowią 74 % wszystkich urządzeń p. poz.

W roku 2018 spółka na modernizację urządzeń p. poz. na terenie miasta wydatkowała kwotę 33 353 zł.

Z poważaniem

R. R. E Z E S

Ryszard Przeszycki