



WR.ZUZ.4.4210.200.2021.TD

### ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia JWW SOLARIS Sp. z o.o., ul. Rolna 43b, 40-555 Katowice pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia linią kablową średniego napięcia (3xYHAKXS 1x120/25mm<sup>2</sup>), potoku Piekielnica w km 1+100, zlokalizowanego na działce 140, obręb 0002 2-Drogosław, Nowa Ruda - miasto, przewiertem sterowanym rurociągiem PE80 Ø 160-SDR17 o długości ok. 25m, min. 1,2m poniżej dna koryta potoku o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 środka przekroczenia X: 5607864,58 i Y: 6398419,42 o rzędnej górnej krawędzi rury przewiertu ok. 403,1m n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę 140, obręb 0002 2-Drogosław, Nowa Ruda - miasto.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Nowa Ruda.

Z-C A D Y R E K T O R A

Marcin Jękoszek

Wywieszono miejscowość Nowa Ruda data 08.09.2021 r.

Podpis K. Ziemięta