



WR.ZUZ.4.4210.56.2023.MM

## **ZAWIADOMIENIE**

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust 4. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia MOL Polska Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej w formie zespołu skrzyń rozsączających i studni chłonnej o następujących parametrach:

a) skrzynie rozsączające:

- położenie – działka nr 319, obręb 0004, 4-Nowa Ruda (020804\_1.0004.319),
- ilość skrzyń – 42 sztuki w dwóch rzędach po 21 sztuk,
- wymiary całego układu skrzyń – 2,4 m x 12,6 m x 0,4 m,
- łączna pojemność – 11,6 m<sup>3</sup>,
- rzędna wlotu do skrzyń – 411,51 m n.p.m. (0,81 m p.p.t.),
- zagłębienie - od 0,9 m p.p.t. od strony separatora do 1,1 m p.p.t. od strony studni chłonnej,
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: od strony wlotu do skrzyń rozsączających X: 5605755.27; Y: 6395289.78, koniec skrzyń rozsączających X: 5605747.71; Y: 6395300.00,

b) studnia chłonna:

- położenie – działka nr 319, obręb 0004, 4-Nowa Ruda (020804\_1.0004.319),
- średnica – 2000 mm,
- materiał – kręgi betonowe,
- wysokość – ok. 1,2 m,
- rzędna wlotu do studni chłonnej – 411,60 m n.p.m.,
- rzędna dna studni chłonnej – 411,51 m n.p.m. (1,2 m p.p.t.),
- współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5605747.36; Y: 6395300.60,

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych (parking, plac) oraz dachów stacji paliw w Nowej Rudzie, poprzez projektowany wylot w formie zespołu skrzyń rozsączających i studni chłonnej.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działki o nr ew. 319 i 358, obręb 0004, 4-Nowa Ruda (020804\_1.0004).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w

siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Nowa Ruda.

Z upoważnienia  
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie  
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

*Waldemar Bytof*  
Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość *Nowa Ruda* data *1.06.2023*

p.o. Naczelnika Wydziału  
Infrastruktury i Inwestycji

Podpis *Janusz Koj*