

OŚ.6220.3.2024.MK.9

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 775) Burmistrz Miasta Nowa Ruda informuje Strony postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” o wyrażeniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie Opinii pismem z dnia 08.04.2024 r. (data wpływu do tut Urzędu: 12.04.2024 r.), znak: VN.ZZŚ.4901.20.2024.JP, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego wymagania: „W trakcie realizacji przedsięwzięcia punkt uzupełniania paliwa w stosowanym sprzęcie budowlanym należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu”.

Jednocześnie w Uzasadnieniu do Opinii jw. Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie zawrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Nowa Ruda, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Z up. BURMISTRZA
Marta Krupa
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor – poprzez Pełnomocnika: ECB SIECI - Biuro Projektowo – Usługowe Sp. z o. o., ul. Botaniczna 75, 65-392 Zielona Góra
2. Pozostałe strony postępowania – poprzez zawiadomienie - obwieszczenie, zgodnie z art. 49 k.p.a.
3. OŚ a/a

Sprawę prowadzi: Marta Krupa – Naczelnik OŚ (tel. 530 324 520)