


1 2 3 4 5 6 7 8

●● Złącze kontrolne

Uwagi:
Instalację odgromową na dachu wykonać przewodem Dfe 4x8 na uchwytych mocowanych do powierzchni dachu
Do instalacji podłączyć metalowe oplecenia wentylacji.
Złącza kontrolne wykonać na wysokości 0,7m od gruntu.
Przewody odprowadzające wykonać drutem Dfe 4x8 w rurkach RL na ścianie obiektu.
Jako uziom budynku użyć płaskownik FeZe25x4 w wykopie fundamentu przed zasypaniem wykopu.



PROJEKTANT architektura	inż. Eugeniusz Szargot upr. 288/74/Mm	DATA 12.2009	PODPIS
WSPÓŁPRACA	mgr inż. Paweł Wabiszczewicz	12.2009	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Stefan Oktaba upr. 100/64	12.2009	
bíołerm PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I REKLAMY 50-260 Wrocław ul. Jedności Narodowej 45b biomedprojekt@wp.pl			
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowej Rudzie 57-400 Nowa Ruda ul. Rynek 1		
ADRES INWESTYCJI:	57-402 Nowa Ruda, ul. Sportowa		
OBIEKT:	BUDYNEK SZATNIOWO-BIUROWY NA KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY UL. SPORTOWEJ W NOWEJ RUDZIE		
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 1:100	
NAZWA RYS.:	RZUT DACHU	NR RYS.:	E4