

LEGENDA

- DO WYBURZENIA
- DO WYMUROWANIA
- PODJAZD UTWARDZONY
- PODEST

	LEGENDA
	Wypusty oświetleniowe
	ES-System EL 1x36 V-WH EVG AW
AW	ES-System D190.1x18V AW
	ES-System D190.1x18V
	ES-System KR4 4x18 D-0 dostropowe EVG
	Tablice rozdzielcze projektowane
	Wyłącznik grupowy
	Wyłącznik 1-biegunowy
	Gniazdo podwójne
	Gniazdo pojedyncze
	Wył. p-pożarowy budynku (istniejący i proj.)
	Oprawy ewakuacyjne ścienne (na ciemno)

OBIEKT:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES:	NOWA RUDA UL. SPACEROWA 4 /dz. nr 54 obręb 0008 8-Słupiec/
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Sycha, upr. 159/02/DUW
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Załęcki 266/DOŚ/05
INSTALACJE OŚWIETLENIA - PRZYZIEMIE	SKALA: 1 : 100
	DATA: 08-2013
	E1



LEGENDA

- DO WYBURZENIA
- DO WYMUROWANIA
- PODJAZD UTWARDZONY
- PODEST



SCHEMAT AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

1. Moduł alarmowy MD.tryzy TKJ
2. Detektor gazu DEK-1 /nad palnikami w kotłowni/
3. Zawór z głowicą MAG-1 /w szafce na zewnątrz budynku/
4. Sygnalizator akustyczny i optyczny/w pom. pożęd.

	LEGENDA
	Tablice rozdzielcze projektowane
	Gniazdo podwójne
	Gniazdo pojedyncze
GWP	Wył. p-pożarowy budynku (istniejący i proj.)

OBIEKT:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES:	NOWA RUDA UL. SPACEROWA 4 /dz. nr 54 obręb 0008 8-Słupiec/
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Sycha, upr. 159/02/DUW
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Załęcki 266/DOŚ/05
INSTALACJE 230/400V - PRZYZIEMIE	SKALA: 1 : 100
	DATA: 08-2013
	E2

Distribution Board RG/Rozdzielnia główna RG



Main feeder	Lightning arrester	LED control									
Zasilanie	Ogranicznik przepięciowy	LED obecność faz	Kuchnia 3-faz	gniazdo 1-faz	gniazdo 1-faz	gniazdo 1-faz	gniazdo 1-faz	gniazdo 1-faz	gniazdo 1-faz	MAG	Rezerwa
Istniejące											

OBIEKT:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES:	NOWA RUDA UL. SPACEROWA 4 /dz. nr 54 obręb 0008 8-Słupiec/
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Sycha, upr. 159/02/DUW
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Załecki 266/DOŚ/05
Tablica RG (cz. 1)	SKALA: 1 : 100
	DATA: 08-2013
	E3

Distribution Board RG/Rozdzielnia główna RG (cd)



Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Ewakuacja	Oświetlenie	rezerwa	Rezerwa	Rezerwa

OBIEKT:	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES:	NOWA RUDA UL. SPACEROWA 4 /dz. nr 54 obręb 0008 8-Słupiec/
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Sycha, upr. 159/02/DUW
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Robert Załecki 266/DOŚ/05
Tablica RG (cz. 2)	SKALA: 1 : 100
	DATA: 08-2013
	E4